

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 324/34 « 04 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Н.А. Неудачного муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский с/п Железное, х. Железный, ул. Ленина, д. 39 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40; литер А, 2 этаж, инв. №№ 30, 32), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 26.03.2025 г. в 11:00 час.

Производство экспертизы окончено: 07.04.2025 г. в 09:00 час.

1. **Основание:** заявление директора МБОУ СОШ № 9 Шевченко Ю.А. вх. № 1092/272/ОИ от 21.03.2025 г.

2. **Заявитель:** МБОУ СОШ № 9.

Юридический адрес: 352305, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, х. Железный, ул. Ленина, д. 39.

ИНН: 2356037374.

ОГРН: 1022304968388.

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский с/п Железное, х. Железный, ул. Ленина, д. 39.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

207540

Продолжение:
Страницы № 2-8

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.03.2025 г. № ЮЭ9965-25-38576798, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МБОУ СОШ № 9 21.04.1997 г. МИФНС № 14 по Краснодарскому краю;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000045.04.17 от 10.04.2017 г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 9, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах;
- лицензия № 02375 от 02.06.2011 г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 9, выданная департаментом образования и науки Краснодарского края;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (нежилое здание СОШ № 9), по адресу: Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский с/п Железное, х. Железный, ул. Ленина, д. 39 от 17.03.2025 г. № КУВИ-001/2025-69755797, выданная филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю;
- технический паспорт здания школы № 9 по адресу: Усть-Лабинский район, х. Железный, ул. Ленина, 39, составленный филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Усть-Лабинскому району по состоянию на 25.12.2007 г.;
- приказ директора МБОУ СОШ № 9 «Об организации лагеря дневного пребывания» от 17.03.2025 г. № 104-П;
- договор № 1 от 17.03.2025 г. об организации медицинского обслуживания учащихся (в т.ч. ЛДП) с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ»;
- выписка из реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК (регистрационный номер лицензии Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г.) по состоянию на 05.11.2024 г.;
- информационные письма директора МБОУ СОШ № 9 от 17.03.2025 г. №№ 142, 142/1;
- контракт № 28 от 17.03.2025 г. об организации горячего питания в ЛДП с ООО «Кубанская Степь»;
- договор № 1040 от 17.01.2025 г. холодного водоснабжения с МУП «Водоканал»;
- договор № 25/1-т от 21.01.2025г. на поставку тепловой энергии с ООО «Усть-Лабинскгазстрой»;
- договор № 4838/00010 от 23.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЦентр»;
- договор № 45 от 31.01.2025 г. на вывоз сточных вод с ООО «МАН»;
- договор № 2 от 17.01.2025 г. на оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с ООО «ЭкспертСервис»;
- акт обследования технического состояния системы вентиляции от 01.04.2024 г. № 1, составленный специалистами ООО «МПЦ-Вымпел» и Управления образованием МО Усть-Лабинский район Краснодарского края;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/10924-17-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/10924-18-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - протокол испытаний № 23-01-34/11189-25 от 17.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - акт санитарно-эпидемиологического обследования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 9 по адресу: Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский с/п Железное, х. Железный, ул. Ленина, д. 39 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40; литер А, 2 этаж, инв. №№ 30, 32), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 25.03.2025 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с приказом директора МБОУ СОШ № 9 «Об организации лагеря дневного пребывания» от 17.03.2025 г. № 104-П запланировано открытие лагеря отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее ЛДП) на базе помещений МБОУ СОШ № 9 списочным составом 85 человек для возрастного состава детей от 7 до 10 лет - 60 человек, 11 лет и старше - 25 человек (1 отряд 25 человек и 3 отряда по 20 человек). Период работы ЛДП составляет 21 календарный день с 01.08.2025 г. по 21.08.2025 г., режим работы с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-х разового горячего питания, дневной сон не предусмотрен.

МБОУ СОШ № 9 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000045.04.17 от 10.04.2017 г. и лицензию № 02375 от 02.06.2011 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 9 от 17.03.2025 г. № 142:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;

- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;

- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория МБОУ СОШ № 9, на которой размещается ЛДП, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью ЛДП.

На территории ЛДП оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется специализированной

организацией ООО «ЭкоЦентр» по договору № 4838/00010 от 23.01.2025 г.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1963 г., до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено. Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Этаж, литер по техническому паспорту	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
1, А	3	Помещение для обработки уборочного инвентаря	4,7
1, А	6	Кружковая комната	51,1
1, А	7	Кружковая комната	52,4
1, А	9	Гардероб для верхней одежды	30,2
1, А	11	Кабинет врача (фельдшера)	13,5
1, А	14	Обеденный зал	40,2
1, А	15	Производственное помещение буфета-раздаточной	22,4
1, А	17	Спортивный зал	167,0
1, А	18, 19	Раздевалка для мальчиков	6,6
		Душевая для мальчиков	6,0
		Кладовая спортивного инвентаря	5,2
		Тамбур	5,7
		Раздевалка для девочек	6,6
		Душевая для девочек	6,0
1, А	21	Игровая комната	52,4
1, А	22	Кружковая комната	51,1
1, А	37	Умывальник для мальчиков	4,0
		Умывальник для девочек	4,0
		Туалет с умывальником для персонала	2,7
		Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	4,0
1, А	38	Туалет для мальчиков	8,9
1, А	39	Туалет для девочек	5,9
1, А	40	Гардеробная персонала буфета-раздаточной	3,3
2, А	30	Процедурный кабинет	16,8
2, А	32	Кружковая комната	68,3

Цокольного и подвального этажей в здании школы нет. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного человека в кружковых и игровой, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (кружковые и игровая комнаты), производственное помещение буфета-раздаточной и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа «ТЕСЛА-3000»).

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены и потолки в кружковых и игровых комнатах окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы покрыты линолеумом; в туалетах, умывальниках стены на всю высоту, в душевых и раздевалках на высоту 1,8 м облицованы кафельной плиткой; потолки во всех помещениях окрашены водно-дисперсионной краской.

В гардеробной для верхней одежды оборудовано место для просушивания одежды и обуви.

В помещениях пребывания детей установлены регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления, представлен договор № 25/1-т от 21.01.2025 г. на поставку тепловой энергии с ООО «Усть-Лабинскгазстрой».

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром световоздействия тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях буфета-раздаточной, душевых - пылевлагодонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные раздвижные жалюзи) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, представлен договор № 1040 от 17.01.2025 г. холодного водоснабжения с МУП «Водоканал». Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения буфета-раздаточной, туалеты, душевые, умывальные, умывальные в обеденном зале, помещение для мытья и обработки уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители. На каждом этаже школы в коридорах установлены умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды, раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Здание ЛДП оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в подземный водонепроницаемый накопитель (ёмкость). Сливные трапы оборудованы в производственном помещении буфета-раздаточной, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится специализированной организацией ООО «МАН» по договору № 45 от 31.01.2025 г.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются 2 туалетные комнаты (для девочек и мальчиков), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями:

- 3 кабинки с напольными унитазами в туалете для мальчиков;
- 2 писсуара в туалете для мальчиков;
- 2 умывальные раковины в туалете для мальчиков;

- 3 кабинки с напольными унитазами в туалете для девочек;
- 2 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Все туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, напольными унитазами «Чаша Генуя», конструктивные особенности которых не предусматривают сиденья. При спортивном зале имеются два туалета и душевые для девочек и мальчиков, для персонала оборудован отдельный туалет, все туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством устройства двух стационарных питьевых фонтанчиков в коридорах первого и второго этажей.

Для приготовления дезинфекционных растворов, мытья, ополаскивания, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделены два отдельных помещения (хранения и обработки). Помещение обработки оборудовано поддоном с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в туалете для девочек, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран.

Медицинский кабинет в составе кабинета врача (фельдшера) и процедурного кабинета расположен на первом и втором этаже учебного корпуса и находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию регистрационный номер Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанном кабинете. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора № 1 от 17.03.2025 г. с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В кабинете предусмотрена раковина для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды от двух электрических водонагревателей (один из них резервный). Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: линолеум (пол), масляная краска (стены), водно-дисперсионная краска (потолок).

В соответствии с контрактом № 28 от 17.03.2025 г., горячее двухразовое питание детей в ЛДП будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23А, офис 1).

Буфет-раздаточная с обеденным залом расположена в левом крыле первого этажа здания школы. Готовые кулинарные изделия в термосах, согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 9 от 17.03.2025 г. № 142/1 доставляются из столовой МАОУ СОШ № 3.

В обеденном зале оборудованы 4 умывальные раковины высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора. Обеденный зал для организации ЛДП имеет 85 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столы, табуретки), покрытие которой без дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений буфета-раздаточной выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой на высоту 2 метра, далее стены до потолка и потолок облицованы пластиковыми панелями. В помещениях исключаются встречные потоки использованной и

чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственном помещении буфета-раздаточной установлено следующее оборудование:

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество
Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной	мармит для горячих блюд	1
	производственные столы	4
	моечные ванны (для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов), оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами	5
	моечные ванны (для мытья термосов и прочей тары) оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	2
	стеллаж	1
	навесные сушилки	2
	раковина для мытья рук	1
	электроплита с встроенным духовым шкафом	1
	среднетемпературный холодильный шкаф с морозильной камерой	1

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно подготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильный шкаф оборудован контрольным термометром, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу.

Инвентарь в буфете-раздаточной укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрического водонагревателя накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, посуды (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся в гардеробной в разных шкафах.

Для уборки обеденного зала и помещений буфета-раздаточной выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте тамбура в шкафу, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции во всех помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением

(через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Помещение буфета-раздаточной, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (зонд) с механическим побуждением.

В соответствии с актом обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и оценка эффективности) № 1 от 01.04.2024 г., каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дератизационные, дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся специализированной организацией ООО «ЭкспертСервис» по договору № 2 от 17.01.2025 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/10924-17-25 от 19.03.2025г., № 23-01-34/10924-18-25 от 19.03.2025 г., в кружковых и игровой комнате уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному протоколу испытаний № 23-01-34/11189-25 от 17.03.2025 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика, не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Н.А. Неудачного муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский с/п Железное, х. Железный, ул. Ленина, д. 39 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40; литер А, 2 этаж, инв. №№ 30, 32), используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, **соответствуют** главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене



Е.Н. Борисенко